



LEGENDA DA FIAÇÃO	
A	11 12
B	13 14
C	15 16

OBS:
* FIAÇÃO NÃO COTADA #2,5mm²

LEGENDA:	
	- INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES
	- INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO
	- INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (FOUR-WAY)
	- INTERRUPTOR PARALELO (THREE-WAY)
	- LUMINÁRIA DE PAREDE
	- LUMINÁRIA DE JARDIM
	- LUMINÁRIA LINEAR LED 36W - 120X7CM
	- LUSTRE DECORATIVO
	- PLAFON BASE E27
	- RELE FOTOELÉTRICO
	- AR CONDICIONADO SPLIT 220V
	- TOMADA ALTA 200CM
	- TOMADA BAIXA 30CM
	- TOMADA MÉDIA 130CM
	- QUADRO GERAL DE ENERGIA
	- TOMADA TRIFÁSICA INDUSTRIAL
	- CAIXA DE PASSAGEM NO PISO (DETALHE 1)
	- CX. ATERRAMENTO C/ HASTE 5/8"X2,4M
	- HASTE ATERRAMENTO 5/8"X2,4M
	- AGRUPAMENTO - MEDIÇÃO
	- DISJUNTOR A SECO 10A 1P - MONOFÁSICO
	- DISJUNTOR A SECO 40A 3P - TRIFÁSICO
	- DPS 20KA 1P
	- ELETRODUTO NO TETO
	- ELETRODUTO NO PISO
	- DUTO PERFURADO 38MMX38MM
	- NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA

OBS:
* FIAÇÃO NÃO COTADA #2,5mm²
* ELETRODUTO NÃO COTADO 3/4"

PLANTA BAIXA
DISTRIBUIÇÃO INTERNA DOS CIRCUITOS
ESCALA: 1/50

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO RUA: 22 ESQUINA COM AVENIDA 21 BAIRRO: AEROPORTO - MINEIROS/GO - CEP: 75.830-000			
PROJETO TIPO:	ART:	RESPONSÁVEL:	
PROJETO ELÉTRICO	XXX	ADD VILELA	
FRANCHA:	ÁREA CONSTRUIDA:	ÁREA DO TERRENO:	
DISTRIBUIÇÃO DOS CIRCUITOS	XX,XX m²	XX,00 m²	
PROPRIETÁRIO:	DEMANDA:	DATA:	
FUNDAÇÃO INT. MUN. ENSINO SUPERIOR	XX KVA	19/10/2020	
CNPJ: 01.465.988/0001-27	ESCALA:	1/50	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Nº PROJETO:	LIBERAÇÃO DE CARGA:	
ADD VILELA BARBOSA			
CREA-MT: 11.683/D			
JSAI 9.1644 6227 AVB ENGENHARIA@GMAIL.COM		FOLHA: 2/6	