

































P25
(Diâmetro:30)

CINTAMENTO (3.30)

Escala 1/50

Resumo Aço Desenho de vigas		Comp. total (m)	Peso+10% (kg)	Total
CA-50	ø6.3	307.2	83	
	ø10	10.1	7	
	ø12.5	9.6	10	100
CA-60	ø5	321.9	56	56
Total				156

ATENÇÃO:

PROJETO CALCULADO PARA AS SEGUINTES CONDIÇÕES:
- Fck > 30 MPa (300 Kgf/cm²)
- ADOTAR CONTROLE RIGOROSO DE CONCRETO

NOTAS:

1- AS FUNDAÇÕES DEVERÃO SER DIMENSIONADAS EM PROJETO ESPECÍFICO DE ACORDO COM A PLANTA DE CARGA APRESENTADA E LAUDO DE SONDAGEM (TIPO SPT) A SER EXECUTADO.

2- ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES, TORNA-SE INDISPENSÁVEL INSPEÇÃO PARA IDENTIFICAR SITUAÇÕES PARTICULARES DO TERRENO, TAIS COMO: POÇOS D'ÁGUA ATERRADOS; ZONAS DE ATERRO COM ENTULHO OU MESMO LIXO; FORMIGUEIROS; OU ATÉ MESMO MÁ QUALIDADE DO SOLO DE OCORRÊNCIA LOCALIZADA.

OBSERVAÇÕES:

- A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ SEGUIR CRITERIOSAMENTE AS RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS PERTINENTES DA ABNT, ESPECIALMENTE A NB-1.
- NÃO TIRAR MEDIDAS EM ESCALA, CONFERIR COTAS "IN LOCO".
- REALIZAR CURA E CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO.
- NÃO DEIXAR EM CONCRETO APARENTE ELEMENTOS NÃO PREVISTOS COMO TAL.
- NÃO DEIXAR FUROS E PASSAGENS DE TUBULAÇÕES SUPERIORES A 10cm SEM PREVISÃO EM PROJETO.
- NÃO PROMOVER ALTERAÇÕES NA ARQUITETURA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO ENGENHEIRO ESTRUTURAL.
- MODIFICAÇÕES NESTE PROJETO E SUA UTILIZAÇÃO EM OBRA DIVERSA DA ABAIXO ESPECIFICADA SUJEITARÁ OS RESPONSÁVEIS AS PENAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

UNIFIMES

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

ESTRUTURAL

Rua 22, esquina com Avenida 21, Bairro Aeroporto Mineiros – Goiás

PROPRIETÁRIO
FUNDAÇÃO INTEGRADA DE ENSINO SUPERIOR DE MINEIROS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ANTÔNIO CÉLIO MACHADO JUNIOR CREA: 506.241.146-8/D SP

CONTEÚDO
PLANTA DE FORMA CINTAMENTO
DET. VIGAS CINTAMENTO
QUANTITATIVO DE AÇO CINTAMENTO
LEGENDA

ESCALA: INDICADA

PRANCHA: 03/04

ÁREA REFORMA	ÁREA DA CONSTRUÇÃO	ÁREA TOTAL	Nº DE PAVIMENTOS	DATA
290.45 m2	428.75 m2	729.20 m2	1	JAN./2021

APROVAÇÃO