



Goiânia, 21 de janeiro de 2021.

SS 122565316
Cód. Cliente 1332899

Processo OC383144936

A

FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR
MINEIROS - GO

Prezado (a) Senhor (a),

Em atenção à sua solicitação para análise de viabilidade técnica de uma carga de 225 kVA, aumento de carga de 75 kVA para 300 kVA, UC 1390160972, para atender uma instituição de educação superior, situada na Rua 22, Quadra 15, Lote 1, Setor Aeroporto, coordenadas UTM 22K 335313 / 8058717, município de Mineiros - GO, informamos que a mesma poderá ser liberada mediante as seguintes condições:

1. Tensão de fornecimento: 13,8 kV.
2. Alimentação pelo circuito 05, 13,8 kV, SE Mineiros Transmissão.
3. Assinatura do devido Contrato de Fornecimento, antes da ligação da carga.
4. Manter o fator de potência mínimo de 92% (indutivo ou capacitivo), conforme determina o Artigo 95 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Atenciosamente,

Eng° Jonatas de Arruda Silva
I&N – Conexões

Esta liberação tem validade de um ano a partir de 21 de janeiro de 2021.