



PLANTA BAIXA
DISTRIBUIÇÃO INTERNA DOS CIRCUITOS
ESCALA: 1/50

- LEGENDA:**
- INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES
 - INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO
 - INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (FOUR-WAY)
 - INTERRUPTOR PARALELO (THREE-WAY)
 - LUMINÁRIA DE PAREDE
 - LUMINÁRIA DE JARDIM
 - LUMINÁRIA LINEAR LED 36W - 120X70CM
 - LUSTRE DECORATIVO
 - PANEL DE LED 18W - 22X22CM
 - PLACON BASE E27
 - RELE FOTOELÉTRICO
 - AR CONDICIONADO SPLIT 220V
 - TOMADA ALTA 200CM
 - TOMADA BAIXA 30CM
 - TOMADA MÉDIA 130CM
 - QUADRO GERAL DE ENERGIA
 - TOMADA TRIFÁSICA INDUSTRIAL
 - CAIXA DE PASSAGEM NO PISO (DETALHE 1)
 - CX ATERRAMENTO C/ HASTE 5/8"x2,4M
 - HASTE ATERRAMENTO 5/8"x2,4M
 - AGRUPAMENTO - MEDIÇÃO
 - DISJUNTOR A SECO 10A 1P - MONOFÁSICO
 - DISJUNTOR A SECO 30A 3P - TRIFÁSICO
 - DPS 20KA 3P
 - ELETRODUTO NO TETO
 - ELETRODUTO NO PISO
 - DUTO PERIFURADO 38MMx18MM
 - NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA
- OBS:**
 * FIAÇÃO NÃO COTADA #2,5mm²
 * ELETRODUTO NÃO COTADO 3/4"

Nº	DATA:	AÇÃO:	RESPONSÁVEL:
1	11/12/2020	MUDANÇA RAMAL DO QDS ATENDIMENTO	ADO VILELA

OBRA:

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO
 RUA: 22 ESQUINA COM AVENIDA 21
 BAIRRO: AEROPORTO - MINEIROS/GO - CEP: 75.830-000

PROJETO TIPO:	ART:
PROJETO ELÉTRICO	xxx
FRANCHA:	ÁREA CONSTRUIDA:
DISTRIBUIÇÃO DOS CIRCUITOS	xx,xxx m ²
	ÁREA DO TERRENO:
	xx,00 m ²
	DEMANDA:
	xx kVA
	DATA:
	19/10/2020
	ESCALA:
	1/50
	Nº PROJETO:
	LIBERAÇÃO DE CARGA:
PROPRIETÁRIO:	
FUNDAÇÃO INT. MUN. ENSINO SUPERIOR CNPJ: 01.465.988/0001-27	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
ADO VILELA BARBOSA CREA-MT: 11.683/O	

(04) 9.9644-6227 avb@engenhariadobrasil.com.br 	FOLHA: 1/6
---	----------------------