

RE: Referente pregão Presencial nº 037/2022

Licitações UNIFIMES <licitacao@unifimes.edu.br>

Seg, 19/12/2022 14:57

Para: Laise Mazurek <laise@unifimes.edu.br>; GEOTEC POÇOS ARTESIANOS <geotecrv@gmail.com>

Scientificamos a empresa destinatária da resposta, que tal esclarecimento será publicado no site da Instituição, com o fito de dar a publicidade descrita em Edital e necessária para o deslinde do processo.

Departamento de Licitação

UNIFIMES

(64) 3672-5119



De: Laise Mazurek <laise@unifimes.edu.br>

Enviado: segunda-feira, 19 de dezembro de 2022 14:47

Para: GEOTEC POÇOS ARTESIANOS <geotecrv@gmail.com>; Licitações UNIFIMES <licitacao@unifimes.edu.br>

Assunto: RE: Referente pregão Presencial nº 037/2022

Bom dia!

Segundo a nossa equipe técnica todos os detalhes necessários pertinentes ao processo de perfuração estão descritos de forma satisfatória no edital.

Os valores foram obtidos através de média de orçamentos realizados em empresas atuantes no mercado regional.

Obrigada,

Laise Mazurek
Diretora de Administração
064 3672-5137 ou 5118



De: GEOTEC POÇOS ARTESIANOS <geotecrv@gmail.com>

Enviado: sábado, 17 de dezembro de 2022 11:05

Para: Licitações UNIFIMES <licitacao@unifimes.edu.br>

Assunto: Referente pregão Presencial nº 037/2022

Bom Dia!

Referente ao edital 037/2022 no Termo de Referência ANEXO 01 -3.3 :

As características que constam no edital não estão descrevendo diâmetro de perfuração, descrevendo unicamente material a ser utilizado e profundidade ,sendo que a mesma terá que ser executada com diâmetro de no mínimo 12" que se faz necessário para colocar revestimento em 8" .Referente ao valor que consta no edital levando em conta diâmetros corretos irá ultrapassar.

Atenciosamente.

GEO TEC
POÇOS ARTESIANOS
PERFURAÇÃO EM 24HRS
64.3623-7217

Adriana P. Muller
Departamento Financeiro / Cadastro
(64)9-9911-1910 (64) 3623-7217
geotecrv@gmail.com